





Poz.	Kom.	Materijal	N A Z I V	Dimenzija	Standard
01	2	WIPEX spojnica		3/4"	Uponor
02	1	podsklop	Priključni orman	750x550x250	postoji crtež
03	1	S 235 JRG2	Noseća ploča	#5x300x380	postoji crtež
04	4	Ms58	Navojna lopt. slavina sa holenderom (sa mogućnošću zaključavanja)	R 3/4"	
05	1	BTEL poc.	T račva	R 3/4"	SRPS DIN 2950
06	1	Ms58	Kombinovani separator nečistoće i vazduha	R 3/4"	FAR
07	2	BTEL poc.	Koleno sa SU navojem	R 3/4"	SRPS DIN 2950
08	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 3/4"-R1/2"	SRPS DIN 2950
09	4	podsklop	Obujmica pocinkovana gumirana	DN25	
10	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø26.9x2.6 sa navojem R3/4" na oba kraja	L=110 mm	SRPS M.B5.225
11	2	Ms58	Holender za ultrazvučni merač toplotne energije	U:R3/4"-S:1/2"	Kamstrup
12	1	BTEL poc.	Reducir sa UU navojem	R 3/4"-R1/2"	SRPS DIN 2950
13	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø26.9x2.6 sa navojem R3/4" na oba kraja	L=92 mm	SRPS M.B5.225
14	1	BTEL poc.	Koleno sa UU navojem	R 3/4"	SRPS DIN 2950
15	1	BTEL poc.	Čep	R1/2"	SRPS DIN 2950
16	1	zavaren deo	Priključak		postoji crtež
17	1	Ms58	Navojna loptasta slavina, SU navoj	R 3/8"	
18	1	Ms58	Holender navrtka sa olivom	R 3/8"	
19	1	podsklop	Kosi regulacioni ventil	DN 15 (R1/2")	Turn Anderson
20	2	BTEL poc.	Nipli redukcioni sa SS navojem	R 3/4"-R1/2"	SRPS DIN 2950
21	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 3/4"-R1/2"	SRPS DIN 2950
22	1	Ms58	Odzračni ventil (radijatorski, ručni)	R 1/2"	
23	8	5.8	Vijak "hangar" (drvo-metal) pocinkovan, sa plastičnim tiplom	M8x200	Zlatni šraf, Koceļje.
24	4	S 235 JRG2	Podloška široka	8.5	SRPS DIN 522
25	20	5	Navrtka	M8	SRPS M.B1.601
26	4	5.8	Vijak	M8x40	SRPS M.B1.053



		<b>JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC</b> Obrenovac, ul. Cara Lazaravbr. 3/1 PIB: 104764767      tel: 011/8728-237 matični broj: 20233940      tel./faks 011/8728-239	
Ivestitor:		JKP Toplovod Obrenovac	
Projekat:		Priključni ormani	
Objekat:		Priključni orman DN20	
Datum		Prezime i ime	
Odgovorni projektant		Zoran Pavlović, dipl. maš. inž.	
Glavni projektant		Marijola Jevtić, dipl. maš. inž.	
Kontrola		Dušan Tomić, dipl. maš. inž.	
Saradnik			
Saradnik			
Crtež:		S K L O P	
Broj projekta:		- varijanta plastika -	
Razmera:		1 : 8	
Broj crteža:			

		<b>JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC</b> Obrenovac, ul. Cara Lazaravbr. 3/1 PIB: 104764767      tel: 011/8728-237 matični broj: 20233940      tel./faks 011/8728-239	
Ivestitor:		JKP Toplovod Obrenovac	
Projekat:		Priključni ormani	
Objekat:		Priključni orman DN20	
Datum		Prezime i ime	
Odgovorni projektant		Zoran Pavlović, dipl. maš. inž.	
Glavni projektant		Marijola Jevtić, dipl. maš. inž.	
Kontrola		Dušan Tomić, dipl. maš. inž.	
Saradnik			
Saradnik			
Crtež:		S K L O P	
Broj projekta:		- varijanta plastika -	
Razmera:		1 : 8	
Broj crteža:			