



Poz.	Kom.	Materijal	NAZIV	Dimenzija	Standard
01	2	WIPEX spojnica		1"	Uponor
02	1	podsklop	Priključni orman	750x550x250	postoji crtež
03	1	S 235 JRG2	Noseća ploča	Ø5x300x380	postoji crtež
04	4	Ms58	Navojana lopt. slavina sa holenderom. (sa mogućnošću zaključavanja)	R 1"	
05	1	BTEL poc.	T račva	R 1"	SRPS DIN 2950
06	1	Ms58	Kombinovani separator nečistoće i vazduha	R 1"	FAR
07	2	BTEL poc.	Koleno sa SU navojem	R 1"	SRPS DIN 2950
08	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 1"-R3/4"	SRPS DIN 2950
09	4	podsklop	Obujmica pocinkovana gumirana	DN32	
10	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø33.7x2.9 sa navojem R1" na oba kraja	L=130 mm	SRPS M.B5.225
11	2	Ms58	Holender za ultrazvučni merač toplotne energije	U:R1"-S:3/4"	
12	1	BTEL poc.	Reducir sa UU navojem	R 1"-R3/4"	SRPS DIN 2950
13	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø33.7x2.9 sa navojem R1" na oba kraja	L=90 mm	SRPS M.B5.225
14	1	BTEL poc.	Koleno sa UU navojem	R 1"	SRPS DIN 2950
15	1	BTEL poc.	Čep	R1/2"	SRPS DIN 2950
16	1	zavaren deo	Priključak		postoji crtež
17	1	Ms58	Navojana loptasta slavina, SU navoj	R 3/8"	
18	1	Ms58	Holender navrtka sa olivom	R 3/8"	
19	1	podsklop	Kosi regulacioni ventil	DN 20 (R3/4")	Turn Anderson
20	2	BTEL poc.	Nipl redukcioni sa SS navojem	R 1"-R3/4"	SRPS DIN 2950
21	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 1"-R1/2"	SRPS DIN 2950
22	1	Ms58	Odzračni ventil (radijatorski, ručni)	R 1/2"	
23	8	5.8	Vijak "hangar" (drvo-metal) pocinkovan, sa plastičnim tiplom	M8x200	Zlatni šraf, Kocelje.
24	4	S 235 JRG2	Podloška široka	8.5	SRPS DIN 522
25	20	5	Navrtka	M8	SRPS M.B1.601
26	4	5.8	Vijak	M8x40	SRPS M.B1.053



JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC		JKP Toplovod Obrenovac	
Obrenovac, ul. Cara Lazaravbr. 3/1		Ivestitor:	
PIB: 104764767 matični broj: 20233940		Projekat:	
tel: 011/8728-237 tel./faks 011/8728-239		Priključni ormani	
Prezime i ime		Objekat:	
Potpis			
Datum		Priključni orman DN25	
Odgovorni projektant		Crtež:	
Glavni projektant		S K L O P	
Kontrola		- varijanta plastika -	
Saradnik		Broj projekta:	
Saradnik		Razmera: 1 : 8	
		Broj crteža:	