



Предмет: Одговор наручиоца на захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потенцијални понуђач поставио је следећа питања наручиоцу:

«Поштовани,






Молио бих вас да нам одговорите на следећа питања везана за јавну набавку мале вредности – Мерно регулациона опрема за аутоматизацију, ЈН бр. 34/15:

1. Позиција 24 - који је командни напон, односно напон шпулне?
2. Позиција 24 - који је медијум у питању?
3. Позиција 24 - да ли су контакти вентила нормално отворени или нормално затворени
4. Позиција 24 - да ли заптивке треба да буду НБР или ЕПДМ?»

Одговор наручиоца на постављено питање гласи:

1. Командни напон је 230VAC.
2. У питању је ваздух.
3. Контакти вентила су нормално затворени (NZ).
4. Заптивке треба да буду NBR.

Комисија за јавне набавке

1. Бранислав Вујичић 
2. Аца Добросављевић 
3. Јасмина Мршевић 
4. Живорад Коњевић 
5. Андреа Беадер 
6. Александар Мићић 