



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације

Наш број: 2017-2983/18

Датум: 28.04.2017.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

О д г в о р :

Поводом постављених питања која смо добили дана 28.04.2017. године (електронским путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2017-2983/15 и 2017-2983/16, а која се односе на јавну набавку добара – *Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја према пројекту* (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-12/17) дајемо Вам појашњења на иста:

Питање бр.1

Питање : Поштовани,

на основу Вашег одговора од 25.04.2017. на питање бр. 2, а који гласи да "радови морају да буду изведени на једном пројекту (траси) у дужини од минимум 10 км", јавља се неусаглашеност са конкурсном документацијом, где пише да се 10 км односи на дужину челичних предизолованих цеви. Дакле, питање је: Да ли се 10 км односи на дужину изведене трасе или дужину изведених челичних предизолованих цеви??

Одговор: Односи се на дужину изведених челичних предизолованих цеви.

Питање бр.2

Питање : Пошто је питање стигло у .jpg формату, Наручилац је направио пртсцр како би дао одговор на иста:



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

Molimo Vas za dodatne informacije i pojašnjenja za JN br. 12/17 - Dobra i radovi na rekonstrukciji sanaciji konzumnih područja prema projektu, i to :

Ред.бр.	Конзумна подручја	Бр.поз.	Опис позиције	Јед.мере	Питање
1	ТП13	3.20.	Сечење корења дрвеће до $\varnothing 50$ цм и одвоз шута на депонију до 5км	(м3)	Да ли је грешка у јед.мере?
2	ТП3	3.9.	Израда хидроизолације око продора цеви (2 цеви ~ 14 цм) са спољашње стране објекта, дим :100х60цм и то:1премаз битумитом, мрежица, 3 премаза полиезбитола	(ком)	Да ли је грешка у јед.мере?
3	Прим.28-31	3.19.	Бетонирање тротоара , платоа и подлоге за асфалт. У цену урачунати сав потребан рад и материјал за комплетан завршетак позиције, МБ 20.	(м)	Да ли је грешка у јед.мере?
4	Гај- други део	3.16.	Набавка и уградња бетонских плоча дим. 40 х 40 цм на бетонску подлогу. Бетон се посебно обрачунава.	(м ²)	Која је дебљина плоче?
5	К.Милутина-Ројковац	3.26.	Набавка и уградња бетонских плоча дим. 40 х 40 цм , бехатон плоча 30 х 30 цм у цементном малтеру на бетонској подлози.У цену урачунати и цем.малтер д =3цм	(м ²)	Која је дебљина плоча?
6	К.Милутина-Ројковац	3.27.	Демонтажа и поновна монтажа бетонских плоча на слоју ризле д =3 цм.Допоновне монтаже плоче уредно сложити на градилишту.По полагању бетонских плоча унутрашњи простор запунити ризлом.Ризла крупноће 0 - 8 мм се посебно обрачунава.	(м ²)	Која је дебљина плоча?

Одговор:

1. Грешка у јединици мере.Треба да стоји комада.
2. Није грешка у јединици мере.Односи се на извођење задатих слојева на датој површини од 100 х 60 цм.
3. Грешка у јединици мере.Треба да стоји м³.
4. Дебљина плоча је 6 цм.
5. Дебљина плоча је 6 цм.
6. Дебљина плоча је 6 цм.

Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца истовремено са овим одговорима на питања.



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

Рок за подношење понуда остаје 18.05.2017. године до 12:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-12/17