






Poz.	Kom.	Materijal	N A Z I V	Dimenzija	Standard
01	2		WIPEX spojnica	1"	Hera ili ekvivalentno
02	1	podsklop	Priključni ormar	750x550x250	postoji crtež
03	1	S 235 JRG2	Noseća ploča	≠5x300x380	postoji crtež
04	4	Ms58	Navojana lopt. slavina sa holenderom	R 1"	
05	1	BTEL poc.	T račva	R 1"	SRPS DIN 2950
06	1	Ms58	Kombinovani separator nečistoće i vazduha	R 1"	FAR ili ekvivalentan
07	2	BTEL poc.	Koleno sa SU navojem	R 1"	SRPS DIN 2950
08	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 1"-R3/4"	SRPS DIN 2950
09	4	podsklop	Obujmica pocinkovana gumirana	DN32	
10	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø33.7x2.9 sa navojem R1" na oba kraja	L=130 mm	SRPS M.B5.225
11	2	Ms58	Holender za ultrazvučni merač toplotne energije	U:R1"-S:3/4"	
12	1	BTEL poc.	Reducir sa UU navojem	R 1"-R3/4"	SRPS DIN 2950
13	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø33.7x2.9 sa navojem R1" na oba kraja	L=90 mm	SRPS M.B5.225
14	1	BTEL poc.	Koleno sa UU navojem	R 1"	SRPS DIN 2950
15	1	BTEL poc.	Čep	R1/2"	SRPS DIN 2950
16	1	zavaren deo	Priključak		postoji crtež
17	1	Ms58	Navojana loptasta slavina, SU navoj	R 3/8"	
18	1	Ms58	Holender navrtka sa olivom	R 3/8"	
19	1	podsklop	Kosi regulacioni ventil	DN 20 (R3/4")	TA ili ekvivalentan
20	2	BTEL poc.	Nipl redukcioni sa SS navojem	R 1"-R3/4"	SRPS DIN 2950
21	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 1"-R1/2"	SRPS DIN 2950
22	1	Ms58	Odzračni ventil (radijatorski, ručni)	R 1/2"	
23	8	5.8	Vijak "hangar" (drvo-metal) pocinkovan, sa plastičnim tiplom	M8x200	Zlatni šraf, Kocelje.
24	4	S 235 JRG2	Podloška široka	8,5	SRPS DIN 522
25	20	5	Navrtka	M8	SRPS M.B1.601
26	4	5.8	Vijak	M8x40	SRPS M.B1.053




6	TD	Nosilac izrade tehničke dokumentacije		Elektronski sertifikovani potpis		
Masinske instalacije	Tenderska dokumentacija	 JKP "Toplovod" Obrenovac, Cara Lazara 3/1, Obrenovac				
		Projekat	Projekat izgradnje primarne i sekundarne mreže TP Z24			
		Objekat	Primarna i sekundarna mreža TP Z24			
Deo projekta	Vrsta dokumentacije	Investitor	Javno komunalno preduzeće" Toplovod" Obrenovac			
		Naziv crteža	Priključni ormar DN25			
		Odg.projekt.	Dušan Tomić, dipl.ing.maš.			Pečat i potpis 
		Broj licence	330 6761 04			
Br.javne nabavke	Datum jul 2017	Br.crteža 2.	Razmera 1 : 10			



Poz.	Kom.	Materijal	N A Z I V	Dimenzija	Standard
01	2		WIPEX spojnica	5/4"	Hera
02	1	podsklop	Priključni orman	1000x650x250	postoji crtež
03	1	S 235 JRG2	Noseća ploča	≠5x340x435	postoji crtež
04	4	Ms58	Navojana lopt. slavina sa holenderom (sa mogućnošću zaključavanja)	R 5/4"	
05	1	BTEL poc.	T račva	R 5/4"	SRPS DIN 2950
06	1	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 5/4"-R1/2"	SRPS DIN 2950
07	2	Ms58	Odzračni ventil (radijatorski, ručni)	R1/2"	
08	1	Ms58	Kombinovani separator nečistoće i vazduha	R 5/4"	FAR
09	1	BTEL poc.	Koleno sa SU navojem	R 1/2"	SRPS DIN 2950
10	4	BTEL poc.	Koleno sa SU navojem	R 5/4"	SRPS DIN 2950
11	2	BTEL poc.	Reducir sa SU navojem	R 5/4"-R1"	SRPS DIN 2950
12	4	podsklop	Obujmica pocinkovana gumirana	DN40	
13	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø42,4x2,9 sa navojem R5/4" na oba kraja	L=260 mm	SRPS M.B5.225
14	2	Ms58	Holender za ultrazvučni merač toplotne energije	U:R5/4"-S:1"	
15	1	BTEL poc.	Reducir sa UU navojem	R 5/4"-R1"	SRPS DIN 2950
16	1	zavaren deo	Priključak		postoji crtež
17	1	BTEL poc.	Čep	R1/2"	SRPS DIN 2950
18	1	Ms58	Navojana loptasta slavina, SU navoj	R 3/8"	
19	1	Ms58	Holender navrtka sa olivom	R 1/2"	
20	1	P235 GH	Distantna čelična cev Ø33,7x2,6 sa navojem R1" na oba kraja	L=148 mm	SRPS M.B5.225
21	1	podsklop	Kosi regulacioni ventil	DN 25 (R1")	Turn Anderson
22	1	BTEL poc.	Nipl redukcioni sa SS navojem	R 5/4"-R1"	SRPS DIN 2950
23	8	5.8	Vijak "hangar" (drvo-metal) pocinkovan, sa plastičnim tiplom	M8x200	Zlatni šraf, Kocelje.
24	12	S 235 JRG2	Podloška široka	8,5	SRPS DIN 522
25	20	5	Navrtka	M8	SRPS M.B1.601
26	4	5.8	Vijak	M8x35	SRPS M.B1.053

Granica isporuke
ormara

Granica isporuke
ormara



6	TD	Nosilac izrade tehničke dokumentacije		Elektronski sertifikovani potpis	
Masinske instalacije	Tenderska dokumentacija	 <i>JKP "Toplovod"</i> <i>Obrenovac,</i> <i>Cara Lazara 3/1, Obrenovac</i>			
		Projekat	<i>Projekat izgradnje primarne i sekundarne mreže TP Z24</i>		
		Objekat	<i>Primarna i sekundarna mreža TP Z24</i>		
Deo projekta	Vrsta dokumentacije	Investitor	<i>Javno komunalno preduzeće" Toplovod" Obrenovac</i>		
		Naziv crteža	<i>Priključni ormar DN32</i>		
		Odg.projekt.	<i>Dušan Tomić, dipl.ing.maš.</i>	 <i>Pečat i potpis</i> 	
		Broj licence	<i>330 6761 04</i>		
Br.javne nabavke	Datum <i>jul 2017</i>	Br.crteža <i>3.</i>	Razmera <i>1 : 10</i>		



PA3MEP
1:500



Израдио: Павле Добросављевић, струк.инженер геодезије

[illegible]