



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2018-1467/8

Датум: 23.02.2018.

Поштовани,

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

О д г о в о р :

Поводом постављених питања које смо добили дана 22.02.2018. године (електронским путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-1467/7 дана 22.02.2018. године, а које се односи на јавну набавку добара – **Комби вентили** (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-07/18) дајемо Вам одговор на иста:

Питање бр.1

Питање : Да ли се Kvs вредности дате у табели бр.1 на страни 5 морају пратити или се могу нудити комби вентили са Kvs вредностима које су приближне наведеним (у већини случајева мала разлика у Kvs вредности може значити велику разлику у цени у корист купца)?

Одговор: На основу члана 10. став (1) ЗЈН, *Начела обезбеђења конкуренције*, наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Такође, став (2) истог члана гласи: „Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. Из свега наведеног произилази да је дозвољено поднети понуде у којима су дате тражене или приближне Kvs вредности.



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

Питање: Молим да наведете тип прикључка за све специфициране комби вентиле до димензије ДН50 (да ли су у питању додатне прирубнице, додатни навојни или наварни прикључци, изведено прирубничко кућиште).

Одговор: Комби вентили димензија ДН32, укључујући и ДН32 могу да буду прирубнички или холендерски. Уколико су у понуди холендерски вентили неопходно је да се уз вентиле испоруче и холендери и цена мора да буде формирана за комплетну испоруку (комби вентил и оба холендера).

Комби вентили димензија ДН40 и већи мора да буду прирубнички. Испорука је без додатних прирубница.

Рок за подношење понуда је 07.03.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-07/18