



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

---

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питања**

Наш број: 2018-2401/7

Датум: 10.04.2018.

Поштовани,

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

**О д г в о р :**

Поводом постављених питања која смо добили дана 05.04.2018. године (електронским путем на е-маил: [i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs](mailto:i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs)), која су примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-2401/6 дана 05.04.2018. године, а која се односе на јавну набавку добара – *Преградна Арматура* (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-14/18) дајемо Вам појашњења на иста:

**Питање бр.1**

**Питање :** Поз 1 техничке спецификације: уградбене мере су дефинисане СРПС ЕН 558-1 основни ред Ф4 (ДИН 3202 F4/F5) али се димензије у реду F4 према СРПС ЕН 558-1 не поклапају са димензијама из реда F4 или F5 из старог стандарда ДИН 3202. Молимо вас да јасно дефинишите уградне мере према важећем стандарду СРПС ЕН 558-1.?

**Одговор:** Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне документације 14/18 у делу текста техничке спецификације и то:



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

**Позиције 1 и 2 из табеле бр.1.**

*а) Конструкција*

- *дводелно кућиште*
- *пун отвор кугле у складу са EN 1983 – запорни елемент (кугла) мора имати константан називни проточни пречник*
- *тип и метод заптивања мора да обезбеди 100% заустављање протока у оба смера и гарантује заптивност при датим параметрима и квалитету медијума и обезбеди лако померање покретних делова при отварању и затварању*
- *славине морају имати граничник хода*
- *испитивање мора бити у складу са EN 12266-1 P10 и P12, степен заптивања A*
- *прикључне и уградне мере према SRPS EN 558-1 основни ред F4 (DIN 3202 F4/F5) за позицију 1.*

**мења се и гласи:**

**Позиције 1 и 2 из табеле бр.1.**

*а) Конструкција*

- *дводелно кућиште*
- *пун отвор кугле у складу са EN 1983 – запорни елемент (кугла) мора имати константан називни проточни пречник*
- *тип и метод заптивања мора да обезбеди 100% заустављање протока у оба смера и гарантује заптивност при датим параметрима и квалитету медијума и обезбеди лако померање покретних делова при отварању и затварању*
- *славине морају имати граничник хода*
- *испитивање мора бити у складу са EN 12266-1 P10 и P12, степен заптивања A*
- *прикључне и уградне мере према SRPS EN 558-1 основни ред F27 (DIN 3202 F4/F5) за позицију 1.*

**Питање бр.2**

**Питање :** да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину која има вретено израђено од Х20Ср13 или Х30Ср13 ? **Коментар:** На страни 4 је одређен називни притисак позиције 1 - ПН16.



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

---

На страни 5/37 б-материјал израде дали сте материјале израде славине позиција 1 из спецификације али и услов да славине

морају задржати **класу називног притиска** за максималну температуру 115 °Ц. Параметар дозвољеног притиска пада са порастом температуре, за арматуру било ког називног притиска, посебно на већим димензијама. Код свих произвођача, арматура називног притиска ПН16, (махом од сивога и нодуларног лива) не може имати захтевану температуру 115 Ц на вишим димензијама. Овим захтевом индиректно дижете класу називног притиска на ПН25 или ПН40, и одбацујете могућност да арматура буде од сивога и нодуларног лива.

**Одговор:** Није прихватљиво.

**Питање бр.3**

**Питање :** Да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину која на температури 115 °Ц, по п-т дијаграму издржава притисак 12 бар, како је, уосталом, дефинисан услов у техничкој спецификацији и за позицију 7 на страни 6/37 ?

**Одговор:** Није прихватљиво.

**Питање бр.4**

**Питање:** Будући да се у опису конструкције славина за позиције 1 и 2 позивате на стандард ЕН 1983, да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину са једноделним кућиштем, како предвиђа стандард СРПС ЕН 1983?

**Одговор:** Није прихватљиво.

**Питање бр.5**

**Питање:** Да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину која има седиште од тefлона ПТФЕ

**Одговор:** Није прихватљиво.



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

---

С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење понуда се мења на 18.04.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.

Одговор на питање објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП "Топловод" Обреновац.

Комисија за јавну набавку  
ЈНМВ-Т-14/18