



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питање**

Наш број: 2018-4813/8

Датум: 12.07.2018.

Поштовани,

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

**О д г в о р :**

Поводом постављених питања које смо добили дана 11.07.2018. године (електронским путем на е-маил: [n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs](mailto:n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs)), која су примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-4813/6 дана 12.07.2018. године, а које се односи на јавну набавку добара – *Сензори и давачи притиска и температуре* (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-23/18) дајемо Вам одговор на иста:

**Питање бр.1**

**Питање :** Која је потребна дужина сензора и који је процесни прикључак у питању за позицију број 3. у Техничкој спецификацији ( Сензор температуре воде РТ-1000; Двожични сензор температуре чија је основа платинум (EN 60751). Монтажа за у чауру. Опсег температуре 0-100 С°, IP 54, капсула 18/8 нерђајући челик, двожични кабл 2\*0,34 мм<sup>2</sup> дужине 10 метара)

**Одговор:** Потребно је да сензор одговара чаури дужине 100мм и спољашњег пречника зида Ø9, процесног прикључка ½“.

**Питање:** Која је потребна дужина сензора и који је процесни прикључак у питању за позицију број 4. у Техничкој спецификацији ( Сензор температуре ваздуха РТ-1000; Двожични сензор температуре чија је основа платинум (EN 60751). Сензор за мерење температуре спољњег ваздуха температурног опсега -50 до 50 С° у IP 54 заштити. Монтажа на зид са завртњима (испоручити уз добро), електрично повезивање клеме за две жице.



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

---

**Одговор:** Технички опис сензора температуре притиска не дефинише дужину сензора и процесни прикључак.

Рок за подношење понуда је 17.07.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.

Комисија за јавну набавку  
ЈНМВ-Т-23/18