



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2018-4813/10

Датум: 13.07.2018.

Поштовани,

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

О д г в о р :

Поводом постављеног питања које смо добили дана 12.07.2018. године (електронским путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-4813/9 дана 13.07.2018. године, а које се односи на јавну набавку добара – *Сензори и давачи притиска и температуре* (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-23/18) дајемо Вам одговор на иста:

Питање бр.1

Питање : У одговору на питање број 1. (Ваш број 2018-4813/8 од 12.07.2018.), а које се односи на потребну дужину сензора и процесног прикључка сензора на позицији 3. Ваше спецификације (Сензор температура воде Pt 1000), одговорили сте следеће:

„Потребно је да сензор одговара чаури дужине 100мм и спољашњег пречника зида $F_i=9\text{мм}$, процесног прикључка $\frac{1}{2}$ ““

Из Вашег одговора, није јасно:

- а) колики је унутрашњи пресек чауре у које се монтирају сензори, јер то одређује и пречник сензора (у мм)?
- б) који је прикључак сензора на чауру, јер дефинишете само прикључак чауре на просец и то је $\frac{1}{2}$ “?



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

Молим одговоре на следћа питања везана за ставку 3. (Сензор температуре воде, Pt 1000):

- 1) Који је унутрашњи пречник постојећих чаура (у мм)?
- 2) Да ли сензори које треба понудити треба да имају навојни прикључак и који?

Одговор:

- 1) Унутрашњи пречник постојећих чаура је 7мм.
- 2) Сензори који су предмет набавке не треба да имају навојни прикључак.

Иако није дошло до битних измена у конкурсној документацији, Наручилац помера рок за подношење понуда на **19.07.2018. године до 11:00**, како би заинтересовани понуђачи имали времена за припрему понуда.

Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30 у просторијама Наручиоца у ул. Војводе Мишића 241, Обреновац.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-23/18